



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Obornikach



Oborniki, dn. 5 marca 2024 r.

ON-HK.903.2.18.2024

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Gorzewo za rok 2023.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t.j. z dnia 13 stycznia 2023 r., Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) oraz § 22 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gorzewo. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. pobrano do badań 22 próbki wody (10 w ramach kontroli urzędowej i 12 w ramach kontroli wewnętrznej), w tym:


- 20 próbek w ramach monitoringu parametrów grupy A (kontrola urzędowa 9 i kontrola wewnętrzna 11),
- 2 próbki w ramach monitoringu parametrów grupy B (kontrola urzędowa 1 i kontrola wewnętrzna 1).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gorzewo w ramach kontroli urzędowej przez tut. organ sanitarny, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2023 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B. Jakość wody w roku 2023 r. w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na wodociągu publicznym Gorzewo w 2023 r. pojawiło się pogorszenie jakości wody w zakresie bakteriologicznym z uwagi na przekroczoną ilość bakterii grupy coli na stacji uzdatniania wody. Dnia 27 lipca 2023 r. otrzymano telefoniczną informację od przedsiębiorstwa o przekroczeniu bakterii grupy coli w ilości 67 jtk/100 ml. Pobrano dodatkowe próbki wody w ramach kontroli urzędowej, które potwierdziły bakterie grupy coli na stacji uzdatniania wody w ilości 4 jtk/100 ml. W związku z powyższym wydano komunikat w sprawie pogorszenia się jakości wody oraz decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadziło działania naprawcze polegające na chlorowaniu wody w zbiornikach retencyjnych, płukaniu odcinków sieci wodociągowej, poborze próbek wody. Prewencyjnie przeprowadzono chlorowanie eksploatowanych studni. Nie wskazano źródła skażenia bakteriologicznego. Na stacji uzdatniania wody i w sieci nie prowadzono żadnych prac mogących doprowadzić do skażenia. Z pobranych próbek wody surowej brak było przekroczeń mikrobiologicznych. Brak bakterii w wodzie surowej może świadczyć, że zanieczyszczenie mogło nastąpić w filtrach pośpiesznych lub zbiornikach retencyjnych. Na wypadek wystąpienia bakterii

w wodzie prowadzono proces dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu dawkowanego bezpośrednio do zbiorników retencyjnych. Działania naprawcze zakończono 11 sierpnia 2023 r. Przeprowadzone badania próbek wody po zakończonych działaniach naprawczych nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Obornikach

Izabela Kłosowicz
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Ryczywół
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół